

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Давлекановский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

452120, РБ, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Кирова, 1Б, тел.8(34754) 3-11-36

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 20/ 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей, нуждающихся в
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина),
длительном лечении, Шафрановская санаторная школа - интернат
владельца собственности, имущества и т.п.)

« 04 » апреля 20 17 г. по «10» апреля 2017 г. проведена плановая проверка

Государственным инспектором по городу Давлеканово, Давлекановскому, Альшеевскому,
Благоварскому, Буздякскому и Чишминскому районам по пожарному надзору капитаном
внутренней службы

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

Курбангалиевым Фларитом Ришатовичем

проводившего мероприятие по надзору,

Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в
длительном лечении, Шафрановская санаторная школа - интернат, по адресу: 452100,
Республика Башкортостан, Альшеевский район, село Шафраново, улица Октябрьская, 2

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГКОУ Шафрановская санаторная школа – интернат Аиповой Альмирой
Динаровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании котельной не смонтировано АПС (автоматическая пожарная сигнализация);	НПБ 110-03; СП 5.13130.2009;	01.04.2018 г.	

2	В здание интерната на объекте с массовым пребыванием людей один электрический фонарь не исправном состоянии.	п. 38 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.2018 г.	
---	--	---	---------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируются провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в втором квартале (квартал)

20 18 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городу Давлеканово,
Давлекановскому, Альшеевскому, Благоварскому,
Буздякскому и Чишминскому районам по пожарному надзору
капитан внутренней службы Курбангадиев Ф. Р.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“10” апреля 20 17 г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

Директор ГКОУ Шафрановская санаторная школа – интернат
Аипова Альмира Динаровна

(должность, фамилия, инициалы)

“10” 04 20 17 г.